

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-20-02-17-01

Produkt: DPL-Bodenbelag mit ORCA-Trägerplatte; 8 mm
Product: DPL floor covering with ORCA substrate board; 8 mm

Hersteller: KRONOFLOORING GmbH Lampertswalde
Manufacturer: Mühlbacher Straße 1, 01561 Lampertswalde
Deutschland / Germany

Auftrag: Prüfungen zum Brandverhalten gemäß DIN EN ISO 9239-1:2010 und
Order: DIN EN ISO 11925-2:2010
Reaction to fire tests according to DIN EN ISO 9239-1:2010 and DIN EN ISO 11925-2:2010

Prüfbericht: 2719599
Test report:

Prüfergebnis:
Test result:

Produkt / Spezifikation <i>Product / Specification</i>	Nennstärke <i>Nominal thickness</i>	Brandverhalten gemäß EN 13501-1:2010 <i>Reaction to fire behaviour acc. to EN 13501-1:2010</i>		
		Kritischer Wärmestrom <i>Critical heat flux</i>	Rauchdichte <i>Smoke production</i>	Klasse <i>Classification</i>
DPL-Bodenbelag mit ORCA-Trägerplatte <i>DPL floor covering with ORCA substrate board</i>	8 mm	9,12 kW/m ²	56,3 %*min	B _{fl} -s1

Dresden, 17.02.2020

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter